

 <b>ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA</b> <b>CNPJ:</b> 87.708.889/0001-44 <b>Telefone:</b> (54) 3363-8100 <b>Endereço:</b> Av. João Mafessoni, 483 - Centro <b>CEP:</b> 99680-000 - Constantina / RS	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>7/2024</b>
	<b>Número Processo:</b> 31/2024 <b>Data do Processo:</b> 13/03/2024

**Edital de Licitação N° 7**  
**Ata da Sessão Pública - Licitação Deserta**

**ATA N° 25 - 2024**

  
 Pág. \_\_\_\_\_  
 Emerson A. Zanella

Reuniram-se no dia 05/04/2024, as 09:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSTANTINA, o(a) PREGOEIRO e sua equipe de apoio como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Licitação N° 7 destinado a:

**MONTAGEM DE 03 CISTERNAS (RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA COM REVESTIMENTO DE GEOMEMBRANA) DE 60.000 LITROS E COM ATÉ 4,3 HORAS DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS PARA ESCAVAÇÃO DO MESMO**

A Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros resolve DECLARAR DESERTO esta Licitação, que pelo não comparecimento de nenhum interessado em participar do certame, será publicado a repetição da Licitação. Nada havendo a ser tratado, a(o) Pregoeiro(a) da Licitação suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede a(o) Pregoeiro(a) que todos assinem-a.

PREGÃO N° 07/2024 – TIPO PRESENCIAL.

PROCESSO LICITATÓRIO N° 31/2024.

**OBJETO:**

Montagem de 03 CISTERNAS (RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAGEM DE ÁGUA COM REVESTIMENTO DE GEOMEMBRANA)

Descrição técnica mínima de orçamentos para cisternas:

Execução de uma cisterna com capacidade para 60.000 litros (60m<sup>3</sup>), com geomembrana de PEAD 0,8mm na parte inferior e na cobertura, estrutura da cobertura em aço galvanizado de 38,00mm x 1,25mm, parafusos de aço inox, com porta de acesso, instalação de ladrão e entrada e saída de água;

Blocos de concreto para fixar a ferragem da cobertura;

Bomba Elétrica d'água submersa de 0,5 CV;

Cabo elétrico bi-isolado 1/3" 100 metros;

Disjuntor Termomagnético de 15A;

Tubo Polietileno 1/2", 100m de comprimento;

Tré filtro para retirada de impurezas de áreas superiores a 200m<sup>2</sup> (para cano de 100mm de diâmetro).

Para nivelamento limpeza do fundo, laterais deve orçar junto 4,3 horas de retroescavadeira por cisterna.

Comprimento da cisterna área superior 7 metros, comprimento da cisterna área inferior de 5,1 metros, largura da cisterna área superior 6 metros, largura da cisterna área inferior 4,1 metros, profundidade da cisterna 1,9 metros, volume total de 59.765 metros<sup>3</sup>, volume total de água acumulada de 1437 m<sup>3</sup>. Área de geomembrana: área total da lona inferior de 113m<sup>2</sup>, área total da lona superior de 71m<sup>2</sup>. conforme modelos anexo ao edital.

As 10 e 30 horas do dia 05 (cinco) de abril do ano de dois mil e vinte e quatro reuniu-se no Centro Administrativo Municipal, situado á Avenida João Mafessoni, 483, centro do Município de Constantina, a Comissão nomeada através de Portaria Municipal, composta pelos servidores, Pregoeiro Oficial Émerson Albino Zanella, e demais membros conforme a Portaria Municipal, para a análise das propostas e documentação do Pregão Presencial 07/2024, Processo Administrativo 31/2024, não havendo nenhuma interposição de recurso contra esse edital, foi aberto o credenciamento sendo que nenhuma empresa compareceu.

Licitação foi declarada DESERTA, pois não compareceu nenhuma empresa no dia e hora marcada conforme edital.

Nada mais havendo a tratar encerra-se esta ata que vai assinada pela comissão de licitação e pelos demais presentes.

Constantina, 05 de abril de 2024





Assinatura do(a) pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.


Emerson Albino Zanella  
PREGOEIRO



DANIELA JACINTA LAZAROTTO  
MEMBRO



EMILI GIACOMINI SERAFINI  
MEMBRO



alu

ore